



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

Titolario: II.03.05

Oggetto: Emissione parere igienico sanitario: Opere di potenziamento delle sorgenti “Valle dei Cavalli” e “Bondone Edison” con relativa rete di adduzione.

LOTTO 1 – “Bondone Edison” Codice Commessa 150060A100 (ex ATO15A06).

Procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Prat. N. 007

Spett.le

UFFICIO D’AMBITO

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

segreteria@pec.atosondrio.net

Con riferimento all’oggetto, ripresi i ns. pareri espressi in data 18/10/2017, n° protocollo 0047208/2017, e in data 07/12/2017, n° protocollo 0055349, e facendo seguito alle integrazioni trasmesse da Secam in data 11/12/2017, n° protocollo 0055760, si precisa quanto segue:

- la relazione geologica integrativa trasmessa chiarisce che le acque oggetto di domanda di concessione provengono, attraverso i tubi di drenaggio laterali alla galleria, da una circolazione idrica profonda intercettata dalla galleria stessa realizzata nell’ambito dei lavori di costruzione della captazione ad uso idroelettrico del torrente Bondone
- i parametri chimici ricercati da Secam e trasmessi in data 11/12/2017, risultano conformi
- si ribadisce che prima di utilizzare la nuova captazione a scopo idropotabile dovrà essere acquisito il giudizio di idoneità per l’uso al consumo umano previa esecuzione delle previste analisi chimiche, fisiche e batteriologiche.

Pertanto, rimanendo valide le osservazioni precedentemente espresse, lo Scrivente Servizio esprime parere igienico sanitario favorevole.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio ISP VALT

Dr.ssa Enza Giompapa

I Responsabili della pratica: TdP M. Franceschini e TdP S. Brenz Verca – Tel. 0342/555126

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.