

AOTMI/UICH

PEC

TRISPAMI/P2018
0000910 - 27/06/2018

Spett. le
Ufficio d'Ambito Della Provincia di Sondrio
c/o Amministrazione Provinciale
Corso XXV aprile, 22
23100 Sondrio (SO)
segreteria@pec.atosondrio.it

Oggetto: Realizzazione nuovo scaricatore di piena in località Coltra nel Comune di Albosaggia
Codice Commessa 170570f201. Conferenza di Servizi in forma semplificata Prot.1142.

Con riferimento alla Vostra richiesta Protocollo n.1142 del 01.06.2018 (prot.Terna TRISPAMI/20180001936 del 04.06.2018), Vi comunichiamo che non parteciperemo alla conferenza in oggetto.


Esaminata la documentazione progettuale scaricata dal sito web www.atosondrio.it/allegati/Prat019.pdf, rileviamo che l'unica interferenza con i nostri impianti, ritenuta compatibile, risulta in prossimità del nostro elettrodotto in doppia terna a 220 kV T.265 e T.266 "CISLAGO-SONDRIO" in c.ta 10-11.

Segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 – comma 1 del D.Lgs. 9.4.08 n° 81 che qui di seguito si riporta: *"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi"*.

La nostra Unità Impianti di Chiuro, Via Omobono Cenini,5 - 23030 Chiuro (SO), rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Chiuro
Ing. Davide Olmetti



bs\

Allegati: NP
Referente per la pratica: Bruno Sala - tel. 0342.402649