



Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e nutrizione VAL

Rif. Vostra nota del 12 giugno 2018 - prot. n. 1219
Prat. N. 020 determinazione n. 19 del 12/06/2018

Oggetto: Costruzione nuovo serbatoio di accumulo in località “CEVO “ nel Comune di CIVO.

Titolario II/03.07

**Spett. le Ufficio d’Ambito
Della Provincia di Sondrio
c/o Amministrazione Provinciale
Corso XXV Aprile, 22
23100 - Sondrio
segreteria@pec.atosondrio.it**

Con riferimento all’oggetto, valutata la documentazione prodotta e la relazione paesaggistica riferita al progetto definitivo, si esprime parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- durante la realizzazione delle nuove opere, si dovrà garantire la continuità dell’erogazione dell’acqua oltre che assicurarne la potabilità, ovvero, la conformità al consumo umano. In proposito, si dovrà prevedere uno specifico piano di monitoraggio con campionamenti mirati della risorsa idrica
- l’intervento, nella sua interezza, non deve interferire e/o creare potenziali pericoli per cessione, inquinamento od altro con la rete acquedottistica comunale o recare nocimento all’ambiente, animali e/o persone
- tutti i materiali utilizzati che interferiranno con la risorsa idrica, dovranno essere certificati ed idonei allo scopo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
Salute - Ambiente
Dr.ssa Enza Giompapa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile del procedimento: Dr. ssa Enza Giompapa
Il responsabile della pratica: T.d.P. D. Camarri