

Alla c.a.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO

Email: segreteria@pec.atosondrio.it

SEDE

Oggetto : INSTALLAZIONE DEARSENIFICATORE IN LOCALITA' "COCCON" NEL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA - CODICE COMMESSA 170490C100 INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – Parere U.T.R. Montagna

In riferimento alla Vostra richiesta, nostro prot. AE11.2019.914 del 08.03.2019, di partecipazione alla conferenza di servizi di cui in oggetto, sulla scorta degli elaborati di progetto a firma dell'Ing. Giacomo Bertolini, si prende atto che le opere consistono nella realizzazione di un nuovo manufatto per la dearsenificazione a servizio dell'acquedotto.

Considerato che:

- il manufatto è al di fuori dalla fascia di rispetto dei 10 m ai sensi del R.D. 523/1904;
- come riportato nella Relazione Idraulica a firma dell'ing. Giacomo Bertolini, l'ambito dell'intervento ricade al di fuori dell'area di pericolosità per fenomeni di carattere torrentizi;
- l'intervento riveste carattere di pubblica utilità;

Lo scrivente ufficio rilascia **parere di compatibilità idraulica positivo** all'intervento proposto con le **seguenti prescrizioni**:

- lo scarico nel torrente Valfontana dovrà essere posizionato con un adeguato franco di sicurezza rispetto alla quota di max piena del torrente e dovrà essere munito di apposita valvola di non ritorno (tipo Clapèt);
- eventuali regimazioni idrauliche sul torrente Valfontana dovranno essere condivise ed approvate dallo scrivente ufficio;

Inoltre prima dell'inizio dei lavori, l'Ente attuatore dell'intervento dovrà presentare a questo Ufficio:

- apposita istanza di concessione di scarico nel torrente Valfontana (tramite applicativo SIPIUI);
- richiesta di concessione provvisoria, ai fine cantieristici, per la realizzazione di un attraversamento a raso del torrente Valfontana tramite guado, allegando planimetria e indicando la modalità di attraversamento e la durata (richiesta via P.E.C.).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

PIETRO LENNA

Referente per l'istruttoria della pratica: VALENTINO CASTELLI

Tel. 0342/530248