



**UFFICIO TECNICO – SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE**

Lavori di: Adeguamento scarichi fognari in loc. varie – Lotto 4 – Collettamento fognario delle località Carona, Margattoni e Gadaldi nel comune di Teglio (SO)

DOMANDA: Convocazione conferenza dei servizi dell'ufficio ambito della Provincia di Sondrio in data 26 marzo 2020, prot. n. 626, pervenuta presso il protocollo della Comunità Montana in data 26 marzo 2020, prot. 2460.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**Ai sensi dell' art. 81 della L.R. 12/05**

nominata con Deliberazione del Consiglio Direttivo della  
Comunità Montana Valtellina di Tirano n. 12 del 24.02.2017

Riunione del: **9 aprile 2020**

Verbale n. **5/2020**

Previa convocazione tramite PEC avvenuta con nota prot. n. 2.659 del 3.04.2020 sono presenti i Sigg.:

- dott. forestale Fabio Antonioli – responsabile Settore Agricoltura e Foreste con funzioni di Presidente;
- dott. geol. Giovanni Di Trapani – responsabile Settore Territorio e Sviluppo sostenibile con funzioni di Vice Presidente;
- dott. Santarossa Fulvio - componente esterno e esperto in materia paesaggistico-ambientale.
- dott. ing. Claudio Zubiani – esperto in materia paesaggistico – ambientale
- dott.for. Massimo Divitini - componente esterno e esperto in materia paesaggistico-ambientale;

Funge da Segretario l'agrotecnico Gervasini Alessandro dipendente dell'Ente

Ai sensi degli artt.1 e 6 del Regolamento della Commissione, la stessa è **validamente costituita**.

- Accertata la competenza della Comunità Montana ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 80; comma 3 bis (interventi di trasformazione del bosco)
- Vista la richiesta presentata relativa ai lavori di cui sopra.
- Visti ed esaminati gli elaborati progettuali redatti dalla società SECAM. in data gennaio 2020, la relazione forestale redatta dall'agronomo Stefano Portovenere in data gennaio 2020, la relazione geologica del dott. geol. Danilo Grossi redatta in data aprile 2018, allegati alla richiesta.
- Vista altresì l'istruttoria tecnica dalla quale si evince che:

**A: INDIVIDUAZIONE DEL VINCOLO:**

- D.G.R. n. 3859/1985 (in attuazione dell'art. 1 ter della L. n. 431/85) e art. 17 del P.T.P.R. ambiti di elevata naturalità individuati dalle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 di cui all'art. 142 comma 1:
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;



**B: LETTURA E INTERPRETAZIONE CONTESTO PAESAGGISTICO:**

L'intervento di collettamento fognario è localizzato lungo la sponda orobica in comune di Teglio e interessa la porzione di territorio compresa fra la località Carona, a 1143 m slm, e la località San Sebastiano a 463 m slm.

Il progetto ha individuato il tracciato della nuova rete fognaria che consentirà di collegare le varie contrade esistenti, considerando che attualmente gli scarichi sono dispersi nel sottosuolo mediante fosse biologiche o convogliati e dispersi in altri modi non conformi ai regolamenti vigenti. In particolare, i principali nuclei serviti con il progetto, abitati prevalentemente nella stagione estiva, sono Carona, Moia, Caprinale, Codurelli, Piali, Ca' Gusa, Case Poschiavini, Gadaldi, Margattoni.

I corsi d'acqua principali della zona che vengono interessati dai lavori sono: Valle di Traoledo (due rami), torrenti Margatta e Bondone.

L'intervento prevede il posizionamento di una tubazione in pvc con diametro esterno di 200 mm, intervallata da pozzetti in cls con chiusino in ghisa ogni 80 ml., con una profondità di posa di circa 70.

Il tracciato individuato dal progetto ha uno sviluppo complessivo di circa 4655 m e comprende alcune ramificazioni a servizio degli abitanti e/o gruppi di case presenti. Per circa 1950 m la nuova rete fognaria si svilupperà lungo la strada esistente e per circa 1780 m lungo pendio all'interno di aree prato-pascolive. La lunghezza del tratto in bosco è stata stimata pari a 1243 m. Lunghezza complessiva della nuova rete fognaria

Da quanto riportato negli allegati progettuali, la superficie di trasformazione comporterà il mutamento temporaneo di destinazione d'uso del suolo per complessivi 3729,00 (ml. 1243 x 3.00), per la realizzazione degli scavi per la posa della tubazione interrata.

Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche tecniche dell'opera, si rimanda agli elaborati di progetto redatti dalla società SECAM. in data gennaio 2020, alla relazione forestale redatta dall'agronomo Stefano Portovenere in data gennaio 2020, e alla relazione geologica del dott. geol. Danilo Grossi redatta in data aprile 2018.

**C – INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VULNERABILITA' E DI RISCHIO:**

Interventi che alterano lo stato dei luoghi creando dissesti del terreno

Mancata sistemazione delle terre smosse e mancato consolidamento delle stesse

Uso materiali non consoni ai luoghi

**D - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO – TRASFORMAZIONI CONSEGUENTI:**

In dettaglio gli interventi previsti riguardano:

- Eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva;
- Realizzazione scavi in territorio boscato per posa della tubazione interrata;

**E – VALUTAZIONI E COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA:**

- Visto il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. con particolare riferimento alla parte terza;
- Vista la L.r. n. 12/2005 e s.m.i., con particolare riferimento al titolo V;
- Visto il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato con d.c.r. n. VIII/951 del 19.10.2010;
- Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio approvato con D.C.P. n. 4 in data 25.01.2010;
- Visto quanto disposto dalla D.G.R. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 – *“Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”* e relativi allegati.



In relazione a quanto sopra esposto, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali e con riferimento alle motivazioni di apposizione del vincolo, la commissione esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla trasformazione del bosco connessa alla realizzazione della nuova fognatura con i seguenti interventi:

- Eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva;
- Realizzazione scavi in territorio boscato per posa della tubazione interrata;

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Dovranno essere realizzati interventi di mitigamento dell'impatto visivo della tubazione in corrispondenza dell'attraversamento sul ponte del torrente Bondone;**
- **L'intervento dovrà essere conforme agli elaborati di progetto redatti dalla società SECAM. in data gennaio 2020, alla relazione forestale redatta dall'agronomo Stefano Portovenere in data gennaio 2020, e alla relazione geologica del dott. geol. Danilo Grossi redatta in data aprile 2018.**

Il Presidente (Dott. forestale Fabio Antonioli) FAVOREVOLE

Vice Presidente (dott. geol. Giovanni Di Trapani) FAVOREVOLE

dott. Santarossa Fulvio - esperto in materia FAVOREVOLE

dott.for. Massimo Divitini - esperto in materia FAVOREVOLE

dott. ing. Claudio Zubiani – esperto in materia FAVOREVOLE

Documento firmato digitalmente