

OGGETTO: ATO - UFFICIO d'Ambito della Provincia di Sondrio

**Approvazione progetto “Posa di recinzione Zona di Tutela Assoluta e Manutenzione straordinaria opere di captazione nei comuni di Caspoggio e Chiesa in Valmalenco (SO)”**

Convocazione conferenza di servizi  
parere ai sensi art. 44, L. R. 31/2008

Con riferimento alla convocazione – prot. C.M. n. 1812 del 15.04.2020 – della conferenza di servizi indetta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in data 14.07.2020 al fine di esprimere i pareri necessari all'approvazione del progetto in oggetto, nell'ambito dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio la scrivente Area Tecnica si esprime limitatamente agli interventi, o alla parte di essi, che comportano trasformazione di ambiti interessati dai vincoli individuati dalla L.R. 31/2008, art. 44, laddove in presenza di ambito, anche parzialmente, boscato;

esaminati attentamente gli elaborati inerenti il progetto presentato, constatato che la maggior parte degli stessi è ubicata in ambiti a vincolo idrogeologico, prevalentemente boscati e localmente in zone impervie (si ravvisano peraltro imprecisioni nella ubicazione sugli estratti CTR), considerato il palese deterioramento degli antiche recinzioni delle ZTA, laddove presenti, e la necessità di ripristinare le aree di T.A., si esprime parere favorevole, limitatamente agli ambiti ed agli aspetti di competenza, subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate :

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in conformità del progetto presentato, condotti con l'osservanza di quanto eventualmente previsto dal R. R. 5/2007 e s. m. e i., adottando tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni alla vegetazione circostante, alla stabilità del suolo ed al regolare deflusso delle acque;
- al fine di tutelare la durata dei nuovi manufatti, laddove possibile e soprattutto nelle zone meno accessibili, si richiede di predisporre a valle delle opere, con gli scarichi di eccedenza, delle pozze/abbeveratoio a beneficio della fauna selvatica che potrebbe, in caso contrario, danneggiare le recinzioni per cercare di accedere all'interno;
- in presenza di pareti rocciose fratturate immediatamente a monte delle opere dovrà essere valutata l'opportunità di eseguire un preventivo disaggancio mirato, per prevenire potenziali danneggiamenti dei nuovi manufatti;
- scavi e movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario;
- durante i lavori ed al termine degli stessi dovrà essere garantito il transito in sicurezza sugli eventuali sentieri presenti nelle aree interessate dalle opere;

Via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO)

Tel: 0342 210331 | Mail: [info@cmsondrio.it](mailto:info@cmsondrio.it) | PEC: [protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it)

Codice Fiscale: 93001950141 | Partita IVA: 00991340142

- a fine lavori gli eventuali materiali di risulta eccedenti dovranno essere adeguatamente sistemati in loco in condizioni di stabilità trasportati; laddove possibile potranno essere trasportati in ambito autorizzato; dovranno inoltre essere rimossi tutti gli ulteriori residui di lavorazione eventualmente presenti nelle aree interessate dagli interventi;
- il richiedente o chi per esso, dovrà garantire nel tempo una adeguata manutenzione delle opere realizzate al fine di prevenirne il potenziale degrado, avendo cura di verificare periodicamente la funzionalità e l'efficacia, in particolare a seguito di intensi eventi meteorologici; pertanto gli saranno imputati gli eventuali danni provocati da negligente esecuzione e/o manutenzione delle opere.

Il provvedimento finale conforme alle determinazioni conclusive favorevoli della Conferenza di Servizi dovrà essere inviato alla scrivente C. M. ed agli organi competenti per l'ordinaria azione di controllo diffuso del territorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Paolo Ferrari

*Firmato digitalmente*

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Alfredo Dell'Agosto