



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

Via Nazario Sauro, 33
23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342-21.03.31
Fax. 0342-21.03.34
<http://www.trasportogas.so.it/>
e-mail: info@trasportogas.so.it
COD. FISC. e P. IVA.: 00866790140

Prot. N. 715
Risposta a nota N. 1011
del 08 giugno 2020
Allegati N. _____

Sondrio, il 19 agosto 2020

OGGETTO: Adeguamento scarichi fognari in Loc. Varie – Lotto 3 – Collettamento fognario della località Ravoledo nel comune di Teglio (SO).
Segnalazione presenza metanodotto societario

inviata con PEC segreteria@pec.atosondrio.it

Spett.le
**Ufficio d'Ambito della
Provincia di Sondrio**

Con riferimento alla Vostra comunicazione di cui all'oggetto con la presente si segnala la presenza all'altezza della sezione 16 degli elaborati progettuali presentati del nostro metanodotto societario, come da allegato stralcio progettuale.

La condotta ha le seguenti caratteristiche:

- condotta di III^a specie secondo il D.M. 17 aprile 2008;
- tubazione in acciaio non legato saldabile, rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma UNI-EN10208 (*"Tubi in acciaio per condotte per l'industria del petrolio e del gas naturale"*), con carico di snervamento minimo di 235 Mpa;
- diametro tubazione gas DN350 (spessore 6,3 mm);
- profondità di posa **90** cm da p.c., da rilevare in ogni caso puntualmente, qualora si riscontrassero interferenze tra le opere, con apposita strumentazione di localizzazione delle condotte;

A fronte di quanto in premessa, dagli elaborati progettuali presentati non parrebbe che ci siano interferenze tra il nostro metanodotto ed i lavori di adeguamento fognario per cui nulla osta all'esecuzione delle opere, si resta comunque a disposizione per eventuali approfondimenti qualora ritenuti necessari.

Distinti saluti.



Il Direttore
Dott. Ing. Dario Belotti