

2iRG\DTGNNR\CV
Talamona, 03.03.2021

Trasmessa via PEC

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
Corso XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO (SO)

segreteria@pec.atosondrio.it

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE DELLE SORGENTI POIRONE VECCHIE E MESSA IN SICUREZZA ADDUZIONE ACQUEDOTTISTICA IN LOCALITA' UGGIA NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO E CHIAVENNA e MESSA IN SICUREZZA COLLETTORE FOGNARIO IN LOC. GALLIVAGGIO, MESSA IN SICUREZZA COLLETTORE FOGNARIO IN LOC. VIGNOLA E MESSA IN SICUREZZA ADDUZIONE ACQUEDOTTISTICA E COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA UGGIA NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO

INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO

Facciamo riferimento alle Vostre comunicazioni prot. n. 323 (*prat n.061*) e 324 (*prat n.062*) del 24.02.2021 riguardanti l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, è da considerarsi quale soggetto passivo nell'ambito del procedimento in argomento e per tale ragione non ritiene necessaria la sua presenza agli incontri in materia.

Vi comunichiamo che nelle aree di cantiere segnalate ed interessate dai lavori, ad esclusione dell'area individuata nella tavola 03.a_INQUADRAMENTO allegata alla prat.061, sono posati nostri tubi gas interrati e/o aerei; tali tubi, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi inerenti, sono costantemente tenuti in pressione e possono dunque costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o comunque venga a contatto senza osservare ed applicare le cautele del caso.

E' pertanto necessario che sia da Voi adottata la massima prudenza in ogni fase dei lavori e specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione dei tubi nel sottosuolo. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni (anche planimetriche) eventualmente fornite al riguardo dal nostro personale: tali indicazioni pertanto debbono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e di buona tecnica a chi, accingendosi ad operare uno scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti interrati.

Vi rammentiamo inoltre che durante l'esecuzione dei lavori devono essere applicate le vigenti disposizioni di legge, in particolare quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le cautele ed accorgimenti che comunque si rendano necessari ai fini della sicurezza.

Nell'invitarvi a rendere edotti di ciò i Vostri dipendenti, Vi riteniamo fin d'ora responsabili, anche agli effetti penali, di qualsiasi incidente a persona o cose che dovesse verificarsi per l'inosservanza delle raccomandazioni di cui sopra nonché di tutte le norme applicate in materia.



Vi comunichiamo che ogni Vostra comunicazione in merito dovrà essere indirizzata a:

2i Rete Gas S.p.A.

Via Stelvio, 1692/a
23018 TALAMONA SO

Oppure mezzo fax al **02- 02-93899901** o Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

A completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

2i Rete Gas S.p.A.

Un Procuratore

Matteo Bombardieri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.