



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione VAL

Titolario: IL.03.07

Oggetto: Installazione impianto dearsenificatore Località San Bernardo -San
Giacomo Filippo (SO) - Codice Commessa 200390C100
Procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo ai sensi
dell'art. 158-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
c/o Amministrazione Provinciale
Corso XXV Aprile, 22
23100 Sondrio
segreteria@pec.atosondrio.it

Alla c.a.
Referente dell'Istruttoria
Geom. Michele Arcadio
michele.arcadio@atosondrio.it

In riferimento alla richiesta di pari istruttoria citata in oggetto, esaminata la documentazione prodotta relativa al progetto di installazione di impianto dearsenificatore in località San Bernardo del comune di San Giacomo Filippo (SO), considerato che l'intervento si rende necessario perché sono state rilevate nelle sorgenti Sambuco 1-2-3-4 concentrazioni di Arsenico superiori al limite previsto dalla normativa,

per quanto di competenza si esprime **PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE**

con le seguenti indicazioni:



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione VAL

Il documento "01_REV01_Relazione_tecnico-illustrativa" riporta come legislazione di riferimento disciplinante i valori limiti dell'arsenico nelle acque destinate al consumo umano, il D.lgs 31/2001, si evidenzia che tale disposto normativo è stato abrogato e sostituito con il D.lgs 18/2023. **Provvedere alla correzione.**

Il documento "01_REV01_Relazione_tecnico-illustrativa" riporta a pag. 7 quanto segue:

"Si prevede anche la realizzazione di tubazione di scarico in PEA DN 125 al di sotto del sentiero esistente, la quale si collegherà con il vicino ruscello per lo scarico."

Si chiede cosa sarà oggetto di scarico nel ruscello.

Le operazioni di controlavaggio del filtro Byoxide e33 necessarie all'efficienza dello stesso non vengono descritte.

Si chiede in che modo verranno gestite le acque di scarto dei controlavaggi.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o precisazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO DEL SERVIZIO

Dr. Narciso Cazzato

Il Responsabile della pratica: Dr. Andrea Miccolis - tel. 0342.521.861

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato da: NARCISO CAZZATO In data: 18/03/2024
