



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Titolario: II.03.05

Oggetto: T.U. 11.12.33 N. 1775 R.r. 24.03.2006 N. 2 - Domanda in data 30.03.2022, successivamente integrata il 10.05.2022 per la regolarizzazione della concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile da N. 1 sorgente in territorio del Comune di Grosotto (SO).

Spett.le PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
Servizio Acque ed Energia
protocollo@cert.provincia.so.it

Con riferimento all'oggetto, si osserva quanto segue: la sorgente Artegiione per la quale si richiede la concessione è registrata agli atti allo Scrivente Servizio, il quale ha già trasmesso in passato al Comune di Grosotto note contenenti indicazioni volte all'adeguamento strutturale del manufatto della sorgente e delle relative aree di salvaguardia, nonché alle operazioni di pulizia inerenti sia i manufatti che le zone circostanti.

Considerato quanto sopra e secondo quanto indicato nella relazione idro-geologica della Dott.ssa Da Prada allegata alla domanda, dalla quale si evince che i lavori in progetto sono:

- la sostituzione della porta in ferro con una in acciaio
- il rivestimento in analogo materiale della vasca di accumulo
- il risanamento delle murature
- il disaggancio della parete rocciosa con contestuale posa di rete di ancoraggio eventualmente tirantata

- la stabilizzazione del versante a valle dell'opera di presa, mediante anzitutto convogliamento delle acque di scarico del troppo pieno al piede del versante sinistro della Valle di Artegiione al fine di evitare dilavamenti ed erosioni a ridosso del manufatto di captazione; allo stato attuale non si ritiene di porre in opera ulteriori provvedimenti, che potrebbero per altro rendersi necessari in caso di evoluzioni della stabilità della sponda sinistra del Torrente Artegiione al bordo della scarpata della quale si trova il bottino di presa.

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia della sorgente captata viene specificato che: nelle aree di salvaguardia – riportate in allegato - non sono inoltre presenti particolari centri di pericolo, poiché si riscontrano unicamente isolati edifici rurali e viabilità secondaria nella zona di rispetto e di protezione.

Mentre quest'ultima corrisponde al bacino di alimentazione del Torrente Artegiione, la zona di rispetto viene definita con criterio geometrico (raggio di 200 m) poiché pur essendo ben definiti gli spartiacque superficiali dei bacini in esame, non si possiedono informazioni su quelli sotterranei e si ribadisce che l'alimentazione della sorgente appare essere piuttosto profonda.



Direzione Sanitaria
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Si esprime **parere favorevole condizionato** con le seguenti prescrizioni:

- realizzare idonee aree di salvaguardia adeguatamente protette (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) atte a tutelare le acque captate;
- realizzare i dispositivi di aerazione
- dotare di griglia lo scarico di fondo
- sostituire eventuali altri accessori usurati o arrugginiti
- installare un rubinetto per il campionamento dell'acqua
- tutti i materiali destinati a venire a contatto con l'acqua per il consumo umano devono essere idonei allo scopo

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Dr.ssa Gisella Prezioso

Il Responsabile del procedimento: Dott. Narciso Cazzato - Tel. 0342.555.596
Il Responsabile della pratica: TdP M. Franceschini - Tel. 0342.707.338

Pag. 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.