

Spett.le

ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di
Sondrio
Via Trieste 8
23100 Sondrio (SO)
Email: segreteria@pec.atosondrio.it

Oggetto: Prat.EDMA 2024.361.17.5 - Progetto di fattibilità tecnico-economica “Ampliamento del depuratore “Media Valle” sito in Comune di Teglio (SO). Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona. Parere di competenza

In riferimento alla Vostra nota agli atti di questo UTR in data 11 Ottobre 2024 (ns. prot. AE11.2024.00004484) di invio nota di indizione Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, riferita al progetto di fattibilità tecnico-economica “Ampliamento del depuratore “Media Valle” sito in Comune di Teglio”.

Precisato che in data 30 ottobre 2024 con prot.n. AE11.2024.0004752 è pervenuta nota di sospensione del Procedimento per intervenute richieste di integrazione, con rinvio del termine perentorio per l'espressione dei pareri al giorno 24 dicembre 2024.

Esaminato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori, composto da n.17 elaborati di relazione/computi e n.25 elaborati grafici, con data 5 maggio 2024, compreso l'elaborato “03 – elazione Idraulica” (Cod. 022_18PFTEARC R 03 00).

Preso atto che le aree individuate per le opere di ampliamento dell'infrastruttura sono soggette ai seguenti vincoli e limitazioni normative.

- Fascia C del PAI
- Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - PGRA vigente: Pericolosità ACL scenario raro - L

Visto il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e successiva Variante del PAI e del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) adottate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Richiamati il R.D 25 luglio 1904 n. 523; l'art.86 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; la L.r. 4 del 15.03.2016 e s.m.i. e la DGR 18 dicembre 2023 n. XII/1615.

Per quanto di competenza, vista la normativa di settore sopra richiamata, visti gli elaborati progettuali, si esprime **PARERE POSITIVO ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904** al Progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di **Ampliamento del depuratore “Media Valle”**

in Comune di Teglio SO, a firma Ing. Fiore Vincenzo di Milano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La tubazione di scarico in Adda dovrà essere munita di appositi sistemi (valvola di non ritorno o similari) affinché non sia via preferenziale di superamento dell'arginatura limitante le Fasce A e B del Fiume Adda.

2. Le opere per le quali è rilasciato il parere di cui trattasi non possono essere diverse da quelle contenute nella documentazione presentata, ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate da Regione Lombardia.

Si ricorda che:

- il richiedente dovrà mantenere Regione Lombardia ed i suoi funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, protesta o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente atto, per danni, lesioni di diritto e per qualsiasi altro motivo, derivante dall'esecuzione e dall'esercizio dell'opera autorizzata, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;
- il parere è nominale e pertanto non può essere ceduto, fatto salvo l'Autorizzazione dell'Autorità concedente;
- il parere può essere modificato, sospeso o revocato da Regione Lombardia a suo insindacabile giudizio, senza che il richiedente possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta;
- venga tenuto indenne e sollevato l'Ufficio scrivente ed i suoi funzionari da qualsiasi molestia o richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesione di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esecuzione dell'opera autorizzata;
- vengono fatte salve le responsabilità dei progettisti, ognuno per le rispettive competenze, circa l'esattezza delle diverse calcolazioni e verifiche idrauliche, statiche e sismiche;
- per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui l'autorità idraulica competente dovesse introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua e delle opere di difesa, le opere autorizzate dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che la Società richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie autorizzazioni di Legge da parte delle autorità competenti.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al R.D. n.523 del 25 luglio 1904.

La Società Secam Spa dovrà richiedere allo scrivente ufficio per tramite dell'applicativo SIPIUI, prima dell'inizio dei lavori, la Concessione di Polizia Idraulica per lo scarico acque esistente in Fiume Adda.

Distinti Saluti.

Il/La Dirigente
PAOLO DIANA

Referente per l'istruttoria della pratica: MATHILDEMASCHERI Tel. 0342/530232

C_C816 - - 1 - 2024-12-10 - 0003197

Documento firmato da: PAOLO DIANA In data: 10/12/2024