



Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione VAL

Titolario: II/03.07

Spett.le
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE RISORSE NATURALI
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Acqua e Energia
Corso XXV Aprile, 22
23100 Sondrio
Pec. protocollo@cert.provincia.so.it
e
SECAM S.p.a.
Via Vanoni, 79
23100 Sondrio
Pec. segreteria@pec.secam.net

E p.c. **Al Sig. Sindaco del Comune di Livigno**
Via Plaza dal Comun, 93
23041 Livigno (SO)
Pec. comune.livigno@legalmail.it

PRAT. N. 0321

Oggetto: T.U. 11.12.1933 n. 1775 e R.r. 24.03.2006 n. 2

Domanda in data 26/04/2023, successivamente integrata il 16/01/2024, per concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Livigno (SO).

Richiesta pareri istruttori, integrazioni e delimitazione zona di tutela assoluta

Con riferimento alla richiesta in oggetto, prot. n. 18813/2024 del 16.04.2024,

fatte salve le circostanze eccezionali di accertata emergenza idro-potabile, limitatamente al periodo dell'emergenza di cui al comma 8 articolo 13 del D.L.vo 18/2023, la conformità dell'acqua al consumo umano da nuovi approvvigionamenti idrici per le quali non sono disponibili pregressi giudizi di idoneità è subordinata di norma alle **risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I, del D.L.vo 18/2023** eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo.

Il gestore S.Ec.Am S.p.A., a seguito di nostra richiesta di integrazioni e delucidazioni del 15/05/2024, in data 02/07/2024 con loro prot. N.8664/DS/24, integra la documentazione e fornisce i chiarimenti richiesti. Inoltre, viste le variazioni di alcune caratteristiche chimiche, lo stesso intende programmare ulteriori 3 controlli (estate/autunno/inverno) al fine di caratterizzare al meglio l'acqua emunta dal pozzo.

Lo scrivente servizio al fine del rilascio del giudizio di idoneità, **prima di procedere a successivi adempimenti**, ovvero, controllo analitico dell'acqua in concomitanza con quello estivo del gestore e successiva ispezione dell'infrastruttura, dovrà acquisire dichiarazioni per quanto di seguito riportato:



Direzione Sanitaria

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione VAL

- ☐ tutte le opere e i manufatti dovranno essere conformi ai requisiti del decreto ministeriale 26 marzo 1991 “norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236”;
- ☐ tutti i materiali ed elementi destinati a venire a contatto con l’acqua ad uso potabile dovranno essere idonei e certificati allo scopo (D.M. 174/2004);
- ☐ dovrà essere garantita la zona di tutela assoluta che deve essere recintata; previsto l’allontanamento delle acque meteoriche, l’impermeabilizzazione del terreno superficiale e la difesa da esondazioni da corpi idrici superficiali, nel rispetto di quanto previsto dal DGR n. 6/15137 del 27/06/1996 “Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano”, e dall’art. 94 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
- ☐ le attività all’interno delle zone di rispetto devono conformarsi ai criteri di cui alla D.G.R. 12693/2003.

Tali adempimenti devono sempre precedere l’immissione dell’acqua nell’acquedotto comunale.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Medico Del Servizio
Dr. Narciso Cazzato

Il Responsabile della Pratica: Dr. Chim. Andrea Miccolis (0342/521861)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.