PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio Ambient e Rifiuti

Sondrio, lì 01 marzo 2023	Autorizzazione N. 44/23

Impianto di depurazione nel comune di Sondrio (SO) e relativo agglomerato. Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di uno sfioratore in località Triasso, nel comune di Sondrio. Prima integrazione dell'autorizzazione 174/21.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dalla Società SECAM S.p.a., per tramite della conferenza di servizi indetta dall'ATO della Provincia di Sondrio, pervenuta con nota n. 7135, del 10 gennaio 2023, relativa alla dismissione della fossa settica in località Triasso, nel comune di Sondrio e realizzazione di 1 sfioratore lungo il nuovo collettamento all'impianto di depurazione di Sondrio;

Preso atto che la società Secam S.p.a. detiene la gestione operativa di tutte le reti fognarie della Provincia di Sondrio, ad eccezione degli scarichi relativi alle acque bianche;

Esaminate le informazioni contenute nella richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnico - amministrativa allegata all'istanza, con progetto del settembre 2022, della società SEA S.R.L., a firma dell'ing. Francesco Di Clemente;

Visto il versamento delle spese di istruttoria pari a 120 €;

Vista la direttiva 91/271/CEE;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

Visto il PTUA;

Visto il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n.6;

autorizza

alla società Secam S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06, lo scarico dei seguenti manufatti, come da estratto cartografico allegato:

1 scolmatore di alleggerimento idraulico, codice PP0140610043, con scarico nel corpo idrico RIM;

sino al **23 agosto 2025.**

Si impone il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. come previsto nella Sezione 3, dell'allegato E, del R.R. 29 marzo 2019 n. 6, le reti fognarie, i manufatti di sfioro e gli impianti di trattamento dovranno essere realizzati in modo da evitare l'attivazione degli sfioratori per cause diverse dall'accadimento di eventi piovosi o intensi fenomeni di disgelo;

2. gli scarichi autorizzati con il presente atto dovranno avvenire conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica relativa all'impianto e alla rete fognaria agli atti del servizio scrivente; qualunque variazione significativa apportata al presidio, al ciclo depurativo, alle utenze servite, al recapito degli scarichi, dovrà essere puntualmente segnalata ad integrazione o modifica del presente atto;

3. dovrà essere garantita la puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate dagli scarichi.

La presente autorizzazione potrà essere integrata o modificata e potrà essere sospesa o revocata qualora vengano meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio; il mancato adempimento alle prescrizioni ivi contenute comporterà inoltre l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori previsti al Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.Lgs.152/2006, il rinnovo del presente atto è subordinato alla presentazione della relativa richiesta *un anno prima della scadenza.*

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a SECAM S.p.a., al comune, all'ATS, all'ARPA, all'ATO della Provincia di Sondrio e alla Regione Lombardia UTRM.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Pieramos Cinquini
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Ref. Ivan Bonacini 0342 531618 – E-mail: ivan.bonacini@provinciasondrio.it


Comune di Sondrio - Località Triasso
Legenda
Sfioratori
Limiti comunali
PP0140610043
N
1:3.000